

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
PROVINCIA DI FIRENZE

PIANO DI MANUTENZIONE
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

DESCRIZIONE:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI ALLA NUOVA VIABILITÀ MEZZANA - PERFETTI RICASOLI - COMUNE DI SESTO FIORENTINO

COMMITTENTE:

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

IL TECNICO:

Ing. Polli Antonio

Studio Tecnico: Ing. Antonio Polli
Via A. Barducci n°3
50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Cell: 3494714722
Tel E Fax: 0553850845
email: studio.polli@libero.it

**Corpo d'Opera – N°1 – -Nuova Opera-
Sistemazioni esterne – Su_001**

Impianto di illuminazione – Co-001		
CODICE	INTERVENTI	FREQUENZA
Sc-001	Cavidotti	
Sc-001/In-001	Intervento: Manutenzione protezione Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. Ditte Specializzate: Elettricista	Quando occorre
Sc-002	Conduttori in rame con isolamento	
Sc-002/In-001	Intervento: Sostituzione Sostituzione dei conduttori danneggiati o deteriorati. Ditte Specializzate: Elettricista	Quando occorre
Sc-003	Corpi illuminanti	
Sc-003/In-001	Intervento: Pulizia Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente. Ditte Specializzate: Generico	30 giorni
Sc-003/In-002	Intervento: Sostituzione lampade Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. Ditte Specializzate: Elettricista	30 giorni
Sc-003/In-003	Intervento: Sostituzioni accessori Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo. Ditte Specializzate: Elettricista	30 giorni
Sc-004	Lampade a vapore di sodio	
Sc-004/In-001	Intervento: Sostituzione delle lampade Sostituzione delle lampade e degli elementi accessori in base alla durata di vita media delle lampade fornite dalla casa produttrice. Nel caso delle lampade a vapori di sodio si prevede una durata di vita media pari a 10000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada ogni 55 mesi) Ditte Specializzate: Elettricista	1650 giorni
Sc-005	Pali di sostegno	
Sc-005/In-001	Intervento: Sostituzione pali Sostituzione pali e relativi accessori secondo la durata di vita media fornita dalla casa produttrice. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. Ditte Specializzate: Elettricista	Quando occorre